РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AA92.B.00134

(обязательная сертификация)

ТР 0507118
(учетный номер бланка)

Огнезащитная краска SOPPKA OSB INTERIOR FINISH DECOR обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при среднем суммарном расходе не менее 230 г\м^2 без учета технологических потерь.

Огнезащитная краска SOPPKA OSB FAÇADE FINISH DECOR обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при среднем суммарном расходе не менее 300 г\м^2 без учета технологических потерь.

Огнезащитная краска SOPPKA OSB PROTEKTOR EXTERIOR обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при среднем суммарном расходе не менее 300 г\м^2 без учета технологических потерь.

Огнезащитная краска SOPPKA OSB PROTEKTOR INTERIOR обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при среднем суммарном расходе не менее 230 г\м^2 без учета технологических потерь.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — А.Е. Лебедев

М.П.